

単相ハイブリッドパワーコンディショナ AF4.95K-SL



PARALLEL
複数台連系



INPUT
発電機

Max.
1.5

PV OVERTSIZE
最大約1.5倍の過積載率

2
MPPT

MPPT CHANNELS
2 MPPT回路

<10
ms

UPS FUNCTION
切替え時間 < 10ms

フレキシブル動作モード



小型 / 軽量化、簡単取付



直流アーケ防止機能(AFCI)



スマート監視

リモート・ファームウェア・アップグレード

■ 技術仕様

AF4.95K-SL

直流入力

定格入力電圧 (V)	360
入力電圧範囲 (V)	80-500
MPPT電圧範囲 (V)	80-480
MPPT全負荷電圧範囲 (V)	200-480
起動電圧 (V)	100
最大入力電流 (A)	16 x 2
短絡電流 (A)	24 x 2
MPPT回路/直流入力回路数	2/2
端子タイプ	MC4

蓄電池

蓄電池定格電圧 (V)	51.2
蓄電池電圧範囲 (V)	40-58
最大充電/放電電流 (A)	100
最大充電/放電電力(kW)	4.95
充電曲線	3 Stages
蓄電池タイプ	リチウムイオン蓄電池、鉛酸/バッテリー等

特定負荷 (EPS Mode)

EPS定格出力電力 (kW)	2.475
EPS定格出力電圧 (V)	101
EPS定格出力周波数 (Hz)	50/60
EPS定格出力電流 (A)	24.75
最大効率	5000/2500,10min
THD(電圧)	<3%
切替え時間 (ms)	<10
配電方式/配線方式	

交流出力

最大皮相電力 (kVA)	5.21
定格出力電力(kW)	4.95
定格出力電流 (A)	24.5
最大出力電流 (A)	25.8
定格電圧 (V)	202
定格周波数 (Hz)	50/60
力率	0.95 (+/- 0.9調整可)
電流歪率	総合5%以下 各次3%以下
配電方式/配線方式	単相2線式 (単相3線式配電線に接続)

標準規格

規格・規定

電力変換効率

MPPT効率	>99%
最大変換効率	97.90%
蓄電池充電/放電効率	98.2[PV-BAT]/97.2[BAT-AC]

保護機能


直流逆接続保護	対応
直流絶縁抵抗検出	対応
逆極性防止試験	対応
過電流／過電圧保護	対応
連系保護	OV、UV、OF、UF対応
単独運転検出能動方式	ステップ注入付周波数フィードバック検出
単独運転検出受動方式	電圧位相跳躍検出
FRT要件	対応
交流短絡保護	対応
交流側漏洩電流検出	対応
交流過電圧保護	対応
直流側絶縁抵抗検出	対応
残留電流検出	対応
過熱保護	対応
DCスイッチ内蔵	対応
サービス保護	対応
IVカーブスキャン	対応
アーク保護	対応
接地故障の監視	対応
送電網監視	対応
防水防塵保護等級	IP65

一般情報

外形寸法[W/H/D] (mm)	370 x 535 x 192
質量(kg)	20.5
カバー素材	アルミニウム
絶縁方式	トランスレス(solar), HF(蓄電池)
放熱方式	強制空冷
使用周囲湿度	0-100%
使用周囲温度 (° C)	-25~60
使用標高 (m)	<4000
待機消費電力(W)	<10
通信/インターフェイス	LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN
制御電源供給元	PV/蓄電池


ハイブリッドパワコン蓄電システム構成

- ★ 太陽光発電を最大限活用
- ★ Hybrid PCS採用でピークカット可能
- ★ 停電時には単相3線式 Hybrid PCSにより非常用電源




自家消費運転モード

太陽光発電を優先使用し、余った電気を充電して朝夕の時間指定で使用する



全負荷自家消費運転モード



自社専用遠隔監視システム

2種類の管理画面を展開(用途に合わせて権限の変更可能)

- ・管理者 : 情報確認+設定操作
- ・発電所オーナー : 情報確認



故障警報



システム情報の
プッシュ通知



1つアカウントで複数の
発電所を管理



データの書き出し



スマートフォン
パソコンに対応



リアルタイム/歴史データ
の監視と分析



収益計算

設置事例



9.9kW 蓄電池: 85.2kWh 59.4kW 福岡県宮若市



8.25kW 蓄電池: 10kWh 日本福岡



49.5kW 福岡県大川市



49.5kW 福岡県大川市



49.5kW 広島県福山市



9.9kW 蓄電池: 85.2kWh 59.4kW 福岡県



6kW ベトナム



49.5kW 福岡県筑後市



49.5kW 福岡県大川市



49.5kW 福岡県大川市



AF8.25kWとBNT9.9kW 福岡県



4kW チュニジア